

Assunto **Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA UNICOPA PE 02 2024
MAT ELETRICO**



De Diretoria de Adm. e Planejamento - PAULO BRINCK
<planejamento@guaira.sp.gov.br>
Para <pregoeiro@guaira.sp.gov.br>
Cópia Obras <obras@guaira.sp.gov.br>, Engenharia
<engenharia@guaira.sp.gov.br>
Data 2024-02-08 10:01

BOM DIA

Em relação ao questionamento 01

No Edital o item solicitado requer LUMINÁRIAS DE LED DE 150W COM NO MÍNIMO 20.100LM, não sendo aceito nada diferente, conforme regra em edital.

Em relação ao questionamento 01

No Edital o item 91 solicitado o Rele ele é integrado (considera-se o rele e a carcaça da luminária uma única peça)e o restante das peças tem que acompanhar o produto como um kit

atenciosamente,

PAULO BRINCK

Diretor de Administração e Planejamento